

Информация о выполнении предписания ОНДиПР и Роспотребнадзора образовательных организациях  
Курчатовского внутригородского района Челябинского городского округа

№ п/п	Наименование образовательной организации	Адрес объекта, образовательной организации	Реквизиты предписания номер и дата	Наименование выявленного нарушения	Принятые меры по устранению выявленных нарушений. Наименование выполненных работ/Дата	Примечание
1	МБОУ "СОШ № 89 г. Челябинска"	454138, г. Челябинск, ул. Куйбышева, 39	ОНДиПР №468/1/1 от 31.05.2021	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности для отделки стен КМ1 и показатели пожарной опасности примененных материалов. Фактически в кабинете № 41 для отделки стены применены декоративно-отделочные материалы (пластиковые панели), сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности не предоставлен	выполнено в полном объеме 31.06.2021	
				На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности для отделки стен КМ1 и показатели пожарной опасности примененных материалов. Фактически в кабинете № 19 для отделки стены применены декоративно-отделочные материалы (панели типа ДВП полированные) сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности не предоставлен	выполнено в полном объеме 31.06.2021	
			Роспотребнадзор № 06/32-6/ от 18.06.2021	Выполнить ремонтные работы по замене оконных блоков в учебных помещениях, в рекреациях, в большом и малом спортивном зале учреждения	не выполнено	

Исполнитель  
Заместитель директора по АХЧ  
Митина Александра Александровна  
8-908573-40-37

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а Телефон (3512) 791-29-64, 791-75-11

Предписание № 468/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа № 89 г. Челябинска»

(далее по тексту сокращённо - МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска»)

(полное наименование юр. лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение: Распоряжения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Окорокова А.В. № 468 от 25.03.2021 года.

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 28.05.2021 года с 10ч. 00мин. до 12ч. 00мин. - 2 часа 00 минут - Обследование объекта защиты (визуальный осмотр), используемого (эксплуатируемого) МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска»;

31.05.2021 года с 14ч. 00мин. до 15ч. 00мин. - 1 часов 00 минут - Рассмотрение документов и иной информации о деятельности МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска».

Общая продолжительность проверки: 3 часа 00 минут.

проведена плановая выездная проверка

Старшим инспектором ОНДиПР по городу Челябинску капитаном внутренней службы Серебряковой Ольгой Николаевной - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

объектов защиты эксплуатируемых МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска»

по адресу г. Челябинск, ул. Куйбышева, 39

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Чаиной Верой Петровной - директором МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении или указывается только полное
	2	3	4	5

1.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности для отделки стен КМ 1 и показатели пожарной опасности примененных материалов. Фактически в кабинетах № 41 для отделки стены применены декоративно-отделочные материалы (пластиковые панели), сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности не предоставлен.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 29 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ», п. 25 ППР в РФ.	07.06.2022
2.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности для отделки стен КМ 1 и показатели пожарной опасности примененных материалов. Фактически в кабинетах № 19 для отделки стены применены декоративно-отделочные материалы (панели типа ДВП полированные) сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности не предоставлен.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 29 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ», п. 25 ППР в РФ.	07.06.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а или начальнику УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск ул. Пушкина, 68, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.11.2016.).

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе в трехмесячный срок обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Государственный инспектор г. Челябинска  
по пожарному надзору

2022 г.

Предписание для исполнения получено

2022 г. (подпись)



М.Л.П. (подпись)

Серебрякова О.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

**Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных  
с исполнением ранее выданного предписания.**

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Катмаева Наталья Сергеевна рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 468/1/1 от 31 мая 2021 года (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 89 г. Челябинска» (далее по тексту — МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Куйбышева, д. 39 в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**УСТАНОВИЛИ**

предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании решения № 468 от 25 марта 2021 года, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 07 июня 2022 года.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УИДНПР Главного управления МЧС России по Челябинской области об устранении пунктов Предписания, а именно:

1. На объекте защиты не храниться документация, подтверждающая класс пожарной опасности для отделки стен КМ1 и показатели пожарной опасности примененных материалов. Фактически в кабинете № 41 для отделки стены применены декоративно-отделочные материалы (пластиковые панели), сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности не предоставлен — в кабинете № 41 удалены пластиковые панели со стены, стены окрашены краской, предоставлен сертификат соответствия краски на 1 листе, фототаблица на 5 листах.

2. На объекте защиты не храниться документация, подтверждающая класс пожарной опасности для отделки стен КМ1 и показатели пожарной опасности примененных материалов. Фактически в кабинете № 19 для отделки стены применены декоративно-отделочные материалы (панели ДВП полированные), сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности не предоставлен — в кабинете № 19 со стены сняты панели типа ДВП полированные, стены окрашены краской, предоставлен сертификат соответствия краски на 1 листе, фототаблица на 8 листах.

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 468/1/1 от 31 мая 2021 года.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых — для направления в адрес МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска», второй экземпляр решения — для приобщения в контрольно-наблюдательный лист.

Государственный инспектор  
города Челябинска  
по пожарному надзору



Н.С. Катмаева



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск, 454092  
тел/факс 2 63-64-90 E-mail: [rosppn@chel.su.net.ru](mailto:rosppn@chel.su.net.ru)  
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001 ОКВЭД 75.11.12

18.06.2021 г. № 06/32-6/

Законному представителю (руководителю)  
МБОУ «СОШ №89 г. Челябинска»

### ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарный надзор

Я, Шалагина Н.Г., главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков, при обследовании объекта, рассмотрении представленных документов - акта обследования по плановому государственному надзору МБОУ «СОШ №89 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. Куйбышева, 39, выявила нарушения:

- ч.1. статьи 28. Федерального Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999г.,
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю в срок до 21.09.2023 года выполнить следующие мероприятия:

1. Выполнить ремонтные работы по замене оконных блоков в учебных помещениях, в рекреациях, в большом и малом спортивных залах учреждения (2.5.1., 2.5.3., 2.8.3. СП 2.4.3648-20).

Информацию о выполнении предписания представить:

- в отдел надзора по гигиене детей и подростков по адресу: г. Челябинск, пер. Островского, д. 14, каб. № 110, тел/факс 790-00-82, в установленные сроки выполнения вышеперечисленных мероприятий,

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного представителя МБОУ «СОШ №89 г. Челябинска» в соответствии с действующим законодательством.

На основании ст. 11 Федерального закона "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями) данное предписание имеет обязательную силу.

Не выполнение настоящего предписания в установленные сроки влечёт административную ответственность в порядке и размерах, установленных частью 1 ст. 19.5. КоАП РФ.

главный специалист - эксперт  
отдела надзора по гигиене  
детей и подростков

Н.Г. Шалагина

Предписание получил: 18.06.2021г.

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки не требуется.**

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

**Лицо (а), проводившее проверку:**

- главный специалист- эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков **Шалагина Наталья Геннадьевна**, тел. 790-00-82,

( фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:**

начальник городского оздоровительного лагеря Якимко Ирина Владимировна, заместитель директора по административно-хозяйственной части Митина Александра Александровна,

Предмет проверки:	Наименование <b>НД</b>
1.	Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",
2.	Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,
3.	Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
4.	Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
5.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
6.	СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»,
7.	СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».
8.	СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератационных мероприятий».
9.	СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и изменениями и дополнениями),
10.	СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
11.	СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
12.	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 (в ред. Решений КТС от 17.08.2010 г. №341, от 20.09.2010, от 20.09.2010 №38 от 14.10.2010 № 432),
13.	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
14.	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
15.	СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
16.	СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами»
17.	СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)	

**В результате проведенных мероприятий по надзору установлено:**

**Оздоровительное учреждение функционирует на базе МБОУ «СОШ №89 г. Челябинска»**

**Наличие разрешительных документов (п. 1.4. СП 2.4.3648-20) - имеются, представлено санитарно – эпидемиологическое заключение,**

**Продолжительность смены с 01.06.2021 по 25.06.2021, 18 дней, с пребыванием детей до 14-30,**

**Вместимость учреждения – 180 человек, в т. ч. детей до 10 лет - 90 человек,**

**Количество отрядов – 9 отрядов по 18-20 человек в каждом отряде,**

**Территория ДОУ, в т.ч. отсутствие грызунов, насекомых, клещей (договора, акты выполненных работ по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке), наличие скопления мусора (п. 2.2.1.- п. 2.2.6., 2.11.1. СП 2.4.3648-20) – зонирована, оборудована физкультурно – спортивная зона для занятий спортом детей, благоустроена, озеленена. Для сбора бытовых отходов на внутренней территории общеобразовательного учреждения установлен контейнер с крышкой, не переполнен. В период подготовки к оздоровительной кампании проведена акарицидная обработка территории общеобразовательного учреждения: представлен договор от 22.04.2021 №36266 на оказание услуг по противоклещевой обработке территории с ООО «Уралсанобработка» площадью 2,0 га. Акарицидная обработка проведена 10.05.2021, представлен акт выполненных работ,**

**Дератизация, дезинсекция: представлен договор от 29.01.2021г. №5/8 на оказание услуг по санитарно – гигиенической обработке помещений с ИП Говоров Е.С., общая площадь обработки составляет 100,0 кв.м., представлен акт выполненных работ №1/8 от 24.05.2021,**

**ДОУ размещается на 1-2 этажах общеобразовательного учреждения,**

**Набор помещений, наличие приборов по обеззараживанию воздуха (п.3.12.2. СП 2.4.3648-20):**

**- игровые комнаты (кол-во) – 5 игровых помещения располагаются на 1 этаже здания школы, во всех помещениях нахождения детей установлены рециркуляторы воздуха, площадь соответствует требованиям санитарных норм и правил,**

**- помещения для занятий кружков – отсутствуют,**

**- спальные помещения (при организации сна, кол-во, использование личных спальных принадлежностей, организация стирки) п.2.4.8. СП 2.4.3648-20 – дневной сон не организован,**

**- мед кабинет – оборудован на 2 этаже, состоит из кабинета приема и процедурного кабинета, штат укомплектован – фельдшер МАУЗ «ДГКП №9», представлен договор о совместной деятельности от 02.11.2020г. №1,**

**- спортзал – имеется малый и большой спортивные залы, используются только в случае неблагоприятных погодных условий, большее время дети находятся на свежем воздухе, в походах, экскурсиях,**

**- столовая - общеобразовательного учреждения,**

**- туалеты для мальчиков и девочек, состояние санитарно – технического оборудования, уборка, обработка (п.2.4.11., п.2.11.4. СП 2.4.3648-20) – оборудованы кабинки, в наличии жидкое мыло, бумажные полотенца, в каждой кабинке - туалетная бумага, установлены педальные ведра. Влажная уборка проведена качественно, санитарное состояние удовлетворительное,**

**-помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов (п.2.4.12. СП 2.4.3648-20) – имеется, для технических целей (в т.ч. для забора воды) оборудован кран, оборудован стеллаж для хранения уборочного инвентаря.**

**Доступ детей исключен. В качестве дезинфицирующих средств используется «Дезхлор» и «Хлс**

Эксель», инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в наличии, замечаний нет.

- наличие на окнах регулируемых солнцезащитных штор, москитных сеток (2.4.13. СП 2.4.3648-20): в игровых помещениях в качестве солнцезащитных устройств используются регулируемые подъёмно – поворотные жалюзи, шторы, установлены москитные сетки,

отделка объектов материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, остекление окон из цельного стекла, отсутствие трещин и иного нарушения целостности стекла, чистка окон (2.5.1., 2.5.3., 2.8.3. СП 2.4.3648-20) – нарушений по чистке окон не установлено, чистые,

- однако на момент проведения проверки имеются дефекты (глубокие трещины, дыры, сколы) на деревянных оконных рамах в большей части учебных помещений, в рекреациях, в большом и малом спортивных залах учреждения; остекление большей части окон выполнено не из цельного стекла, а из состыкованных кусков стекла (2.5.1., 2.5.3., 2.8.3. СП 2.4.3648-20), ответственный за нарушение заместитель директора по административно – хозяйственной части МБОУ «СОШ №89 г. Челябинска» Митина Александра Александровна,

Оборудование спален (п. 2.4.7., 2.4.8. СП 2.4.3648-20) - дневной сон не организован,

Режим дня – в плане мероприятий предусмотрено максимальное пребывание детей на свежем воздухе, экскурсии, спортивные соревнования, культурно – массовые мероприятия в соответствии с план-сеткой,

Физическое воспитание и оздоровительные мероприятия – проводятся ежедневно в 08.45. утренняя зарядка под контролем медицинского работника,

Проветривание помещений, соблюдение воздушно – теплового режима, наличие термометров (п. 2.7.2., 2.7.3. СП 2.4.3648-20, п.98. СанПиН 1.2.3685-21) – соблюдается, ежедневно проводится проветривание помещений через фрамуги, на окнах оборудованы сетки от залета кровососущих насекомых, во всех помещениях оборудованы термометры для осуществления контроля за температурным режимом, рециркуляторы,

Организация питьевого режима (2.6.6. СП 2.4.3648-20, п.8.4.3.-8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20): организован на бутилированной воде,

- документы на бутилированную воду, оборудование – используется вода питьевая детская «Люксик 3+» объемом 5л., изготовитель: ООО Компания «Уральский родник», представлено свидетельство о государственной регистрации продукции ЕЭС от 19.09.2019г №RU.74.50.11.005.R.000023.09.19, срок действия не ограничен,

- запас одноразовой посуды, промаркированных подносов для чистой и использованной посуды, наличие контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения – используются одноразовые пластиковые стаканы, имеются в достаточном количестве, изготовитель ООО ПКФ «Полимерпласт», представлен сертификат соответствия №РОСС RU С RU.АК01.Н.02016/19, срок действия с 12.04.2019 по 11.04.2022,

для сбора использованной посуды одноразового применения установлены педальные ведра, - места размещения кулеров, периодичность мойки (по инструкции к эксплуатации) не реже одного раза в 7 дней, дезинфекция кулера не реже 1 раза в 3 месяца – кулер расположен максимально приближено к местам нахождения детей, в кабинете №9, обработка кулера (по инструкции) проводится начальником лагеря при каждой смене бутыли, дополнительно представлен акт оказания услуг по профилактике кулера с ООО «Люкс Вода Челябинск» от 26.05.2021г. №ЛЧ2000068794,

Содержание источников искусственного освещения (исправность, загрязнения), наличие неисправных перегоревших ламп 2.8.9. СП 2.4.3648-20 –на момент проверки замечаний нет, в рабочем состоянии,



**Организация питания (п.2.4.6. СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»),**

питание организовано по контракту на оказание услуг по организации горячего питания с АО «Уральский комбинат питания» №21-81374-89 от 27.04.2021,

- число посадок – две посадки, общее кол-во посадочных мест составляет 180 мест,

- кратность питания - 2-х разовое,

- время завтрака – 09.00

- время обеда – 13.00

- время полдника - отсутствует

- на питании находятся 180 детей согласно меню – раскладке,

- сумма питания составляет 139 рублей в день на 1 ребенка,

**Контроль за организацией питания осуществляет – бракеражная комиссия в составе заведующего производством, фельдшера и начальника лагеря, запись в журнале бракеража готовой продукции имеется, журнал заполняется регулярно,**

**Медосмотр, гигиеническое обучение, наличие профилактических прививок у сотрудников ДОЛ, обследование на COVID-19 (п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.3.3. СП 3.1/2.4.3598-20) – пройден всеми сотрудниками, кратность прохождения медосмотра и гигиенического обучения соблюдается, профилактические прививки - согласно возраста,**

всего 20 сотрудников, 27.05.2021г., 28.05.2021г. все обследованы на COVID-19, результат отрицательный,

**Санитарное состояние помещений, проведение влажной уборки, обработка спортивного инвентаря и матов (п.2.11.2., п.2.11.4. СП 2.4.3648-20) – удовлетворительное, замечаний нет, проводится регулярно, качественно,**

**Обработка, маркировка и хранение уборочного инвентаря (п.2.11.3. СП 2.4.3648-20) - соответствует требованиям санитарных правил,**

**Проведение генеральной уборки помещений не реже 1 раза в месяц (п.2.11.7. СП 2.4.3648-20) – проведена перед началом летней кампании, документация в наличии,**

• **В ходе проведения проверки:**

- **выявлены/ не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами - см. данный акт проверки**

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

- **выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов:**

- **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний-**

• **Нарушений выявлено, не выявлено**

• **Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки**

*Шалагина Н. Г.*  
Шалагина Н. Г.

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя

- Запись Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)-

Шалагина Н. Г.

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя

### Прилагаемые документы

- 1) Предписание должностного лица об устранении выявленных нарушений от 18.06.2021 №06/32-6/
- 2) Протокол об административном правонарушении на заместителя директора по административно – хозяйственной части Митину А.А.
- 3) Фотоматериалы

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист- эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Челябинской области

Н. Г. Шалагина

С актом проверки ознакомлен, копию акта получили: 18.06.2021г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)